

Mrągowo, dnia 20.12.2021 r.

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. z o.o.
os. Mazurskie 1A, 11-700 Mrągowo
tel. 89 742 61 11, fax. 89 741 86 21
Bank Millennium 87 1160 2202 0000 0000 6193 6648
NIP 742 13 75 296, REGON 510426218
Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy
KRS 0000181669, Kapitał zakładowy 13.937.000,00zł

*Sz. P. Henryk Nikonor
Przewodniczący Rady Miejskiej
Biuro Rady Miejskiej
ul. Królewiecka 60A
11-700 Mrągowo*

ZWiK(2021)

Dotyczy: awarii sieci kanalizacji sanitarnej.

W odpowiedzi na Interpelację z dnia 01.12.2021r. w sprawie podjęcia interwencji dotyczącej awarii kanalizacji sanitarnej, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. uprzejmie informuje, o podjętych działaniach związanych ograniczeniem występowania awarii na sieciach kanalizacyjnych odprowadzających ścieki z budynków mieszkalnych na osiedlach Brzozowym, Grunwaldzkim i Mazurskim:

1. Została opracowana dokumentacja projektowa przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej przy budynku os. Mazurskie 7. Obecnie oczekujemy na pozwolenie na budowę. Przy sprzyjających warunkach pogodowych przewidujemy zakończenie robót budowlanych w terminie do 30.04.2022r.
2. W okresie zimowym zaplanowano przebudowę rurociągu przy budynku os. Grunwaldzkie 1 oraz os. Brzozowe 4 powyższy termin podyktowany jest istniejącym zagospodarowaniem terenu oraz konieczność zastosowania metod bezwykopowych przy budynku os. Brzozowe 4.
3. W I kwartale 2022 roku planujemy zlecić wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci przy os. Grunwaldzkim 2A,2B oraz os. Grunwaldzkim 10. Po otrzymaniu kompletu dokumentacji w tym kosztorysów budowlanych zostanie zaplanowany dokładny termin realizacji zadań.

4. W celu ograniczenia możliwości wystąpienia przepływu zwrotnego ścieków do instalacji grawitacyjnej z sieci kanalizacyjnej, w studziencie kanalizacyjnej przy budynkach os. Mazurskie 7 oraz os. Grunwaldzkie 10 zainstalowany został system powiadamiania służb ZWiK o awarii. W I kwartale 2022r. planujemy również zainstalować podobne rozwiązanie w pozostałych lokalizacjach.

Pragniemy również zaznaczyć, że zainstalowany system powiadamiania o awarii oraz planowana przez ZWiK Sp. z o.o. przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, nie wyeliminuje w 100% możliwości występowania awarii. Dlatego też, aby w pełni zabezpieczyć instalacje grawitacyjnie odprowadzającą ścieki z budynku przed przepływem zwrotnym ścieków z sieci kanalizacyjnej, należy zgodnie z § 124 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2009.56.461 z dnia 2009.04.07 z późniejszymi zmianami), na instalacji tej zainstalować „zabezpieczenia przez zastosowanie przepompowni ścieków, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczącej projektowania przepompowni ścieków w kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków lub urządzenia przeciwwzalewowego zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczącej urządzeń przeciwwzalewowych w budynkach”.

Z poważaniem

DYREKTOR ZARZĄDU SPÓŁKI

mgr inż. Andrzej Wołosz

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta Mrągowo
2. a/a