

BURMISTRZ
dr hab. Stanisław Bułajewski

RADA MIEJSKA
w MRAGOWIE
Wyp. 23.11.2020 kg
BR. 0003.82.2020

Mrągowo 20.11.2020 r.



RPW/9810/2020
Data: 2020-11-23
UM MRAGOWO

**Interpelacja do burmistrza Miasta Mrągowo
za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mrągowie.**

Sprawa dotyczy: Wejścia i schodów w Parku im. Generała W Sikorskiego.

Panie Burmistrzu od jesieni 2019 r. organizowałem wizje lokalne w parku z udziałem urzędników Pana Kamila Rozberga następnie z panią Magdaleną Koniuszek a latem w 2020 r. zaprosiłem Pana Burmistrza Tadeusza Łapkę.

Przedmiotem spotkań było:

- zwrócenie uwagi na bardzo strome schody od strony os. Parkowego jak również o strony ul. Sobczyńskiego.
- utrudniony wjazd do przedszkola Stokrotka
- nanos błotny spływający na ul. Brzozową po obfitych opadach.

Podczas spotkań przedstawiałem uwagi mieszkańców, jak i propozycje rozwiązania problemów. Spotykało się to ze zrozumieniem zarówno urzędników jak i Burmistrza T. Łapki.

W związku z powyższym mam pytanie. Czy przy okazji realizacji zadania pt. Zagospodarowanie terenu Parku im. Gen. W. Sikorskiego na cele turystyczno-rekreacyjne w 2021 roku w jednym czasie można:

- Przebudować wejście i wjazd do parku od strony os. Parkowego?
- Przebudować schody od strony ul. Sobczyńskiego?
- Utwardzić skarpę przy bramie wjazdowej do przedszkola Bajka?

Pozostaję z szacunkiem

Dariusz Papiernik

BURMISTRZ MIASTA MRĄGOWA
11-700 Mrągowo
ul. Królewiecka 60 A
woj. warmińsko-mazurskie

Pan
Dariusz Papiernik
Radny Rady Miejskiej w Mrągowie

Znak: BR.0003.82.2020

Mrągowo, dnia 03.12.2020 r.

Dotyczy: Zagospodarowania terenu Parku im. Gen. W. Sikorskiego na cele turystyczno-rekreacyjne.

Odpowiadając na Pana interpelację z dnia 20.11.2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu 23.11.2020 r.) uprzejmie informuję, że zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu Parku im. Gen. W. Sikorskiego na cele turystyczno-rekreacyjne” planowane jest do realizacji zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, z której wynika, że wjazd do Przedszkola Publicznego Nr 1 „Stokrotka” w Mrągowie oraz wejście do Parku Sikorskiego od strony ul. Brzozowej nie zostanie przebudowane. Wyjaśniam, że wejście do parku oraz droga dojazdowa są w dobrym stanie technicznym, dlatego nie zostały ujęte w ramach projektu. Przypominam również, że droga dojazdowa do przedszkola była przebudowywana na etapie prowadzenia inwestycji w 2015 r., polegającej na poprawie zagospodarowania terenu Przedszkola „Stokrotka” w ramach Mrągowskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2015.

Problem, który Pan zgłasza w przedłożonej interpelacji, związany ze spływem wody wraz z nanosem błotnym na ul. Brzozową z Parku Sikorskiego wynika z istniejącego ukształtowania terenu oraz wyjeżdżonych nieutwardzonych ciągów komunikacyjnych ze spadkiem pionowym w stronę ul. Brzozowej, których górna warstwa nawierzchni jest wypłukiwana podczas intensywnych opadów. W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie ciągów komunikacyjnych poprzez ich utwardzenie. Dzięki temu ulegną poprawie warunki korzystania oraz wzrośnie bezpieczeństwo użytkowników, a ponadto zapobiegną spływaniu nanosu błotnego na ul. Brzozową. Dokumentacja nie uwzględnia w prawdzie utwardzenia skarpy przy bramie wjazdowej do przedszkola, niemniej jednak zastosowane rozwiązania, o których mowa powyżej, przyczynią się do zminimalizowania spływania nanosu błotnego na drogę.

Zadanie uwzględnia przebudowę schodów terenowych od strony ul. Sobczyńskiego, zlokalizowanych na wysokości budynków os. Brzozowe 6-8. W ramach projektu uwzględniono również rozwiązania ułatwiające dostęp do parku osobom niepełnosprawnym.

BURMISTRZ



dr hab. Stanisław Bułajewski