



**Generalna Dyrekcja  
Dróg Krajowych i Autostrad  
Rejon w Giżycku**

Giżycko, dnia 15.03.2023 r.

O/OL.Z-13.4202.6.2023.KK

Pan

**Marian Miksza**

Radny Rady Miejskiej w Mrągowie

Ul. Królewiecka 60A

11-700 Mrągowo

Dotyczy: zamontowania barierki przy schodach w pobliżu skrzyżowania ulic M.C. Skłodowskiej z ul. Piaskową

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Rejon Giżycko w odpowiedzi na pismo z dn. 21.02.2023 r. informuje, że zgodnie z § 296 ust.1 Obwieszczenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225) schody zewnętrzne, służące do pokonania wysokości przekraczającej 0,5 m powinny być zaopatrzone w balustrady lub inne zabezpieczenia od strony przestrzeni otwartej. W związku z czym uznaje się za zasadne umieszczenie jednostronnej poręczy przy schodach na wlocie skrzyżowania ul. Piaskowej z ul. M.C. Skłodowskiej w Mrągowie. Przybliżony termin, w którym odbędzie się montaż to II kwartał 2023 r.

Z-CA KIEROWNIKA REJONU

inż. Tomasz Ramotowski

\*Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

\*Do wiadomości:

1. Urząd Miejski w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo

\*Sprawę prowadzi:

Katarzyna Karpowicz, Inspektor, tel. 87 429 91 57, e-mail: kkarpowicz@gddkia.gov.pl