

Jarosław Bera  
Zastępca Dyrektora Oddziału

Olsztyn, dnia 21 czerwca 2017r.

O.OL.Z-3.4340.28.2017.1.s

**Pan**  
**Roman Szczepan**  
**Zakład Usług Projektowych**  
**i Nadzoru Drogownictwa**  
ul. Laskowa 41  
11-700 Mrągowo

W odpowiedzi na pismo z dnia 29 maja 2017r., w sprawie uzgodnienia Projektu Budowlanego budowy kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego na odcinku drogi krajowej nr 16 – ul. Olsztyńska w Mrągowie, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie informuje, że uzgadnia lokalizację słupów oświetleniowych, opraw sodowych wraz z wysięgnikami oraz kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi w pasie drogowym drogi krajowej nr 16 (ul. Olsztyńska) w Mrągowie, przy zachowaniu wskazanych poniżej warunków:

- I. Dla budowy oświetlenia ulicznego:
  1. Linię kablową wraz ze słupami oświetleniowymi oraz oprawy sodowe z wysięgnikami zlokalizować należy w miejscach wskazanych w projekcie zagospodarowania terenu stanowiącym załącznik do niniejszego pisma.
  2. Zastosować należy słupy oświetleniowe z cechami bezpieczeństwa biernego, spełniające wymagania obowiązujących przepisów i norm polskich (dotyczy słupów: S6, S4 i S3).
  3. Przejście poprzeczne ww. linii pod zjazdem na działkę nr 114/16 wykonać należy metodą przecisku w rurze osłonowej, na głębokości min. 1,0m pod jego powierzchnią.
  4. Linię kablową projektowaną na przejściu poprzecznym pod chodnikiem ułożyć należy w rurze osłonowej.
  5. Po wykonaniu ww. robót elementy pasa drogowego drogi krajowej należy doprowadzić do poprzedniego stanu użyteczności.
- II. Dla budowy kanalizacji deszczowej:
  1. Kanalizację deszczową wraz z wpustami ulicznymi wykonać należy w miejscach wskazanych w projekcie zagospodarowania terenu stanowiącym załącznik do niniejszego pisma.
  2. Kanalizację deszczową w pasie drogowym drogi krajowej ułożyć należy w rurach osłonowych, na głębokości min. 0,8m pod powierzchnią terenu.
  3. Przejścia poprzeczne kanalizacji deszczowej pod korpusem drogi krajowej, zjazdem na działkę nr 114/16 oraz na wysokości skrzyżowania z ul. Towarową, wykonać należy metodą przewiertów sterowanych w rurach osłonowych, na głębokości min. 0,8m pod ich powierzchnią.
  4. Opracować należy projekt uwzględniający odtworzenie naruszonej konstrukcji jezdni w miejscu lokalizacji wpustów ulicznych, który przedstawić należy do zatwierdzenia w Rejonie w Giżycku GDDKiA ul. Węgorzewska 4.
  5. Informacje na temat istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni ul. Olsztyńskiej uzyskać należy od Kierownika ww. Rejonu w Giżycku.
  6. Po wykonaniu ww. robót elementy pasa drogowego drogi krajowej należy doprowadzić do poprzedniego stanu użyteczności.
- III. Dodatkowe szczegółowe warunki technologii wykonania robót należy uzgodnić z Kierownikiem Rejonu w Giżycku GDDKiA.
- IV. Zabrania się składowania w pasie drogowym drogi krajowej materiałów i sprzętu w związku z prowadzonymi robotami.

- V. Przed rozpoczęciem prac związanych z wykonaniem ww. robót w pasie drogowym drogi krajowej, **wymagane jest zawarcie umowy użyczenia pasa drogowego** w celu realizacji przedmiotowej inwestycji na terenie miasta Mrągowo. W związku z tym inwestor winien wystąpić do GDDKiA Oddziału w Olsztynie Rejonu w Giżycku ul. Węgorzewska 4, z wnioskiem o jej sporządzenie.
- VI. Przed wejściem w pas drogowy drogi krajowej nr 16, należy opracować (w oparciu o kilometrą obowiązujący na drodze) projekt czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania ww. robót. Projekt ten (w 4-ech egz.) wraz z opinią Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie należy przedstawić do zatwierdzenia w ww. Rejonie w Giżycku.
- VII. W przypadku kolizji kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego z istniejącymi urządzeniami i obiektami infrastruktury technicznej, inwestor na swój koszt dokona przełożenia lub zabezpieczenia ww. urządzeń lub obiektów.

Z-CA DYREKTORA ODDZIAŁU

*mgr inż. Jarosław Bera*

W załączeniu:

- egz. nr 2

Do wiadomości:

1. GDDKiA Oddział w Olsztynie  
Rejon w Giżycku  
ul. Węgorzewska 4  
11-500 Giżycko  
(w załączeniu: kopia dokumentacji)

Sprawę prowadzi: Jadwiga Sadzewicz, tel.: (89) 521-28-67  
[jsadzewicz@gddkia.gov.pl](mailto:jsadzewicz@gddkia.gov.pl)

Generalna Dyrekcja  
Dróg Krajowych i Autostrad  
Oddział w Olsztynie

ul. Warszawska 89  
10-083 Olsztyn  
tel.: (089) 521 28 00  
fax: (089) 527 23 07

e-mail: [sekretariat@olsztyn.gddkia.gov.pl](mailto:sekretariat@olsztyn.gddkia.gov.pl)  
[www.gddkia.gov.pl](http://www.gddkia.gov.pl)