

Znak: OP.271.5.2017

Mrągowo, dnia 13.10.2017 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pt. „Zagospodarowanie terenu przy ul. Roosevelta nr 24-28 w Mrągowie.”

ZAWIADOMIENIE

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) informuje o zapytaniach, skierowanych przez Wykonawcę:

Pytanie 1

Proszę o uzupełnienie dokumentacji o karty techniczne ławek, koszy na śmieci oraz wiaty śmietnikowej.

Odpowiedź

Karty w załączeniu.

Pytanie 2

Proszę o określenie czy zakres zamówienia obejmuje roboty rozbiórkowe?

Odpowiedź

Zakres robót zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie 3

Proszę o potwierdzenie, że przedmiar robót jest pomocniczy i wykonawca może zmieniać pozycje przedmiarowe oraz dodawać nowe pozycje – w projekcie pojawiają się m.in. takie roboty jak nawierzchnia z kamieni fr. 10-20m, kory drzewnej, których brak w przedmiarze robót, jak również część nawierzchni ma na PZT inną powierzchnię niż zamieszczone w przedmiarze ilości (np. zieleń niska – trawa i nawierzchnia z piasku).

Odpowiedź

Zgodnie z zapisami SIWZ podstawę wyceny stanowi projekt budowlany i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Przedmiar stanowi dokument pomocniczy.

Pytanie 4

Proszę o podanie parametrów piasku do zastosowania w nawierzchni gruntowej – czy ma to być materiał płukany, siany?

Odpowiedź


Nawierzchnia gruntowa piasek płukany frakcja 0,2 – 2 mm.

Pytanie 5

Proszę o określenie o jakiej grubości należy wykonać warstwę humusu w miejscach zieleni niskiej –trawy?

Odpowiedź

Warstwa humusu do 5 cm.

T.W./M.K. 

Z up. BURMISTRZA


mgr inż. Tomasz Witkiewicz
ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA