

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy robót budowlanych w zakresie inwestycji pt. „Rozbudowa cmentarza przy ul. Młodkowskiego – ETAP III”

ZAWIADOMIENIE

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) informuje o zapytaniach, skierowanych przez Wykonawcę:

Pytanie 1

Proszę o określenie rodzaju i koloru kostki betonowej gr. 8 i 6 cm oraz podanie czy ma to być kostka z fazą czy bez.

Odpowiedź 1.

Kostka betonowa szara – fazowana.

Pytanie 2

Proszę o określenie jaką należy wycenić grubość warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego w ścieżce o szerokości 90 cm: 10 czy 15 cm – istnieją rozbieżności pomiędzy rysunkami a opisem technicznym.

Odpowiedź 2.

Zgodnie z przekrojem poprzecznym -10cm.

Pytanie 3

Proszę o określenie czy dostawa i montaż znaku przy bramie „Zakaz wjazdu pojazdom powyżej 2500 kg” należy do zakresu wyceny?

Odpowiedź 3.

Zamawiający informuje, że dostawa i montaż znaku przy bramie „Zakaz wjazdu pojazdom powyżej 2500 kg” nie należy do zakresu wyceny.

Pytanie 4

Proszę o potwierdzenie, że projektowane nasypy należy wykonać z gruntu rodzimego z niwelacji terenu.

Odpowiedź 4.

Tak.

Pytanie 5

Według umowy:

Przedmiot umowy określony w §1 niniejszej umowy będzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym wraz ze szczegółowym kosztorysem ofertowym, dostarczonymi Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych od podpisania niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania kosztorysu ofertowego w formie analogicznej do przedmiaru Zamawiającego stanowiącego załącznik do SIWZ, zachowując identyczną kolejność pozycji.

Biorąc pod uwagę fakt, iż w zamówieniu obowiązuje rozliczenie ryczałtowe prosimy o modyfikację zapisu tak, aby Wykonawca mógł modyfikować załączony przedmiar (ilości, opisy, jak również dodawać nowe pozycje).

Odpowiedź 5.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości modyfikacji załączonego przedmiaru.

Pytanie 6

Proszę o określenie czy na warstwę podbudowy z kruszywa łamanego można przyjąć kruszywo łamane o zawartości ziaren przekruszonych 50%?

Odpowiedź 6.

Nie

Pytanie 7

Proszę o określenie czy zasyp wykopów sieci wodociągowej należy zasypać gruntem rodzimym czy dokonać wymiany gruntu?

Odpowiedź 7.

Zasypu wykopów sieci wodociągowej należy dokonać gruntem rodzimym z zagęszczeniem.

Pytanie 8

Proszę o określenie jaką średnicę słupków oraz wysokość siatki ogrodzenia należy wycenić: słupki fi 60/4,55 mm czy fi 76/3,5 mm, siatka wysokości 1,6 czy 1,5m – istnieją rozbieżności w dokumentacji.

Odpowiedź 8.

Słupy ogrodzeniowe śr. 60/4,55mm, siatka wysokości 1,5 m. – wg dołączonego rysunku nr 03.05

Pytanie 9

Czy istnieje możliwość załączenia rysunków w kolorze? Załączone rysunki posiadają legendę oraz wszystkie oznaczenia w kolorze czarnym.

Odpowiedź 9.

Zamawiający nie dysponuje rysunkami w kolorze

Pytanie 10

Proszę o określenie wymiarów (podano gr. 15 cm, proszę o podanie szerokości) oraz rodzaju ścieków prefabrykowanych – poz. 21 przedmiaru robót.

Odpowiedź 10.

Ścieki 60x50x15-Zamawiający dołącza załącznik graficzny.

Powyższe zawiadomienie należy traktować jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia OP.271.7.2018

G.W.

Z up. BURMISTRZA
mgr inż. Tomasz Witkiewicz
ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA