

- Rury ochronne dzielone w miejscach skrzyżowań z urządzeniami elektroenergetycznymi należy bezwzględnie namierzyć i zinwentaryzować geodezyjnie powykonawczo.
- Przenieść na wszystkie egzemplarze dokumentacji oznaczenia graficzne wykonane przez RD Kętrzyn
- W celu wprowadzenia kabli oświetleniowych na linie napowietrzne ENERGA-OPERATOR SA należy zawrzeć umowę „na udostępnienie słupów energetycznych w celu podwieszenia urządzeń elektrycznych na potrzeby oświetlenia ulicznego”.

Uzgodnienie ważne jest 3 lata , integralną częścią uzgodnienia jest załącznik graficzny.

Inżynier  
ds. Dokumentacji Energetycznej

*Jerzy Kuca*

W rejestrze uzgodnień nr ZUDP/000488/61/17