

Mrągowo, dnia 09-04-2018 r

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. z o.o.
os. Mazurskie 1A, 11-700 Mrągowo
tel. 89 742 61 11, fax. 89 74 85 21
Bank Millennium 87 1160 2202 0000 0000 6193 6648
NIP 742 13 75 296, REGON 510426218
Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy
KRS 0000181669, Kapitał zakładowy 13.757.500,00zł

USŁUGI INŻYNIERSKIE
mgr inż. Maciej Bartosiewicz
ul. Żołniersk 4/60
11-700 Mrągowo

Znak: ZWiK -¹⁶⁰⁸ - [18]

Dotyczy: warunków technicznych na odprowadzanie wód opadowych z terenu przy budynku
na ul. Sienkiewicza 16 w Mrągowie

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mrągowie wydaje następujące warunki:

1. Wody opadowe i roztopowe pochodzące z powierzchni o trwałej nawierzchni (działka 6-216/80) włączyć do kanalizacji deszczowej Ø 300 mm zlokalizowanej na działce numer 6-216/47 (studnia o rzędnych 135,85/133,81).
2. Ze względu na brak technicznych możliwości podłączenia do zewnętrznej kanalizacji deszczowej wody opadowe i roztopowe pochodzące z powierzchni o trwałej nawierzchni (działka 6-216/79) po podczyszczeniu zgodnie z przepisami należy zagospodarować w granicach własnej nieruchomości gruntowej (np. studnie chłonne, drenaż rozsączający).
3. Odprowadzane wody deszczowe powinny spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18.11.2014 r. (Dz.U.2014 poz. 1800).
4. Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaleca się stosowanie rur PVC SN8 (rdzeń spieniony).

Parametry techniczne, przy projektowaniu, związane z przebudową sieci kanalizacji deszczowej, muszą być zgodne z wytycznymi technicznymi do projektowania sieci, przyłączy oraz urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych ZWiK Sp. z o.o. w Mrągowie.

Dokumentację uzgodnić z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mrągowie Osiedle Mazurskie 1A.

Do wiadomości:

1. Urząd Miejski w Mrągowie

DYREKTOR ZARZĄDU SPÓŁKI

mgr inż. Andrzej Wołosz