



- C22 900/500 - Grzejnik typu Compact z połączeniem bocznym (typ; wysokość w mm; długość w mm)
- Sposób podłączenia:
- zasilanie przez zawór termostatyczny prosty
 - powrót przez zawór odcinający prosty
- - centralne ogrzewanie (zasilanie + powrót)
- 2xDN15 - opis przewodu z rur stalowych
- ⌘ - pion instalacji klimatyzacji z rur miedzianych, średnica zgodnie rysunkiem S-5
- - odprowadzenie skroplin, rura z klejonej PVC 1/2"

Pracownia Projektowa SANDOR Jakub Doraczyński, 11-700 Mrągowo ul. Mrongowskiego 29a/2

Stadium: Projekt budowlano-wykonawczy Branża: SANITARNA

Temat:	Przebudowa budynku Ratusza Miejskiego – budowa dźwigu osobowego Adres: Dz.nr 95/2, obręb 5, Miasto Mrągowo ul.Ratuszowa5	Data 05.2017
Treść Opracowania	Instalacje sanitarne: Instalacja grzewcza, klimatyzacja – rzut piętra	Skala 1:50
Projektował:	mgr inż. Jakub Doraczyński upr. nr ewid. WAM/0092/PWOS/15	Podpis: Nr rys. S-3