

Numer P/19/050155 - zmiana	Miejscowość: Kętrzyn	Data: 30-09-2019r
----------------------------	----------------------	-------------------

ZMIANA DO WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA

Oddział w Olsztynie

Niniejszym dokumentem wprowadza się następujące zmiany w warunkach przyłączenia nr P/19/050155 z dnia 05-09-2019r.

- 7.2. Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przyłączany:
Odbiorca przygotowuje i zainstaluje szafkę pomiarową dla układu bezpośredniego obok istniejącego złącza kablowego ZK-1517 oraz z przebudowanego złącza wyprowadzić kabel WLZ do przygotowanej przez Odbiorcę szafki pomiarowej. Zainstalować przewód o odpowiednim przekroju łączący przewody linii nN z szafką pomiarową.
- 9.1. Miejsce zainstalowania:
Szafka pomiarowa dla układu bezpośredniego przy istniejącym złączu kablowym ZK-1517 posadowionym na budynku nr 2 przy ulicy Kopernika w Mragowie.
- 9.3. Sposób pomiaru: bezpośredni. Licznik 3-fazowy energii elektrycznej czynnej.

Pozostałe zapisy warunków przyłączenia nr P/19/050155 z dnia 05-09-2019 pozostają bez zmian.

Opracował:

Turkowski Krzysztof

ZATWIERDZIŁ

[Podpis]
Dyrektor
Rejonu Dystrybucji
Jarosław Konczek

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Olsztynie Rejon Dystrybucji Kętrzyn
ul. Ogrodowa 17, 11-400 Kętrzyn

ENERGA-OPERATOR SA

T +48 89 612 15 00

ENERGA-OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
Oddział w Olsztynie
ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

Regon 190275904-00068
NIP 583-000-11-90

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
VII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000039455

nr konta: 19 1240 5598 1111 0000 5024 3792
Kapitał zakładowy/wpłacony 1 356 110 400 zł

