



orientacyjny przebieg istniejącej kanalizacji sanitarnej (punkt wpięcia)
rzędna włączenia do ustalenia w czasie robót

Fragment budynku objęty
decyzją Starosty Mrągowskiego
nr 386/2017/Mrg z dnia
02.10.2017r.

Uwaga: Odpływ ze zlewów, umywalk, pisuarów – rura PVC Ø50mm

1.) PRZEPUSTY INSTALACYJNE W ELEM. ODDZIELENIA POŻAROWEGO, A TAKŻE PRZEPUSTY INSTALACYJNE O ŚREDNICY POWYŻEJ 4 cm W ŚCIANACH I STROPACH, DLA KTÓRYCH JEST WYMAGANA KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ CO NAJMNIEJ EI 60 LUB REI 60, POWINNY MIEĆ MINIMUM KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ (EI) TYCH ELEMENTÓW.

- wpust podłogowy z syfonem (średnica odpływu DN50)
- Pk 1 Pk 2 - pion kanalizacyjny z rur PVCØ110 (zakończony wywiewką)
- PH1 - pion wodociągowy Pw1 – rury ze stali nierdzewnej (system Kan–therm INOX lub równoważne)
- Pw1 Pw2 Pw3 - pion wodociągowy Pw2, Pw3 – rury PE–Xc/PE–RT
- podumywalkowy, przepływowy, ciśnieniowy podgrzewacz wody sterowany hydraulicznie. P=5,5–6kW,~230V np: EP02–6 KOSPEL
- instalacja wody zimnej prowadzona w posadzce lub bruzdach ściennych
- instalacja wody zimnej prowadzona pod stropem lub po ścianie
- instalacja c.w.u.
- pe16 - opis przewodu z rur PE–Xc / PE–RT
- DN32- opis przewodu z rur ze stali nierdzewnej (system Kan–therm INOX lub równoważne)

Uwaga: Nieopisane przewody – pe16

Jednostka projektowa: Studio PROJEKT Piotr Rutowicz 25-624 Kielce, ul. Mieszka I 75, tel. 573-015-966, e-mail: studio@instalacje-sanitarne.com NIP: 657-186-87-46, REGON: 292506641			
Temat: PROJEKT ZAMIENNY DOTYCZĄCY DOKUMENTACJI OBJĘTEJ POZWOLENIEM NA BUDOWĘ NR 368/2018/MRG Z DNIA 12 WRZEŚNIA 2018r „PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ RATUŠZA W MRĄGOWIE NA POTRZEBY MUZEUM.” POLEGAJĄCY NA DOSTOSOWANIU ISTNIEJĄCEJ DOKUMENTACJI DO POTRZEB INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (PARTER) ORAZ POMIESZCZEŃ ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH (PIĘTRO).			
Lokalizacja: ul. Ratuszowa 5, 11-700 Mrągowo Oznaczenia geodezyjne: 95/2, obręb: 05 jedn. ewid.: 281001_1 Mrągowo			
Inwestor: Gmina Miasto Mrągowo ul. Królewicka 60A, 11-700 Mrągowo			
Branża: SANITARNA	Stadium: PROJEKT BUDOWLANY		
Projektant: mgr inż. Piotr Rutowicz Upr.bud. nr SWK/0271/PBS/15 do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń	Sprawdzający:		
Podpis:	Podpis:		
Nazwa rysunku: INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ - RZUT PRZYZIEMIA			
Data: 16.05.2021	Format: A3	Skala: 1:50	Numer rysunku: S02
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - reprodukcja bez zgody autorów zabroniona			