


PODEJŚCIE DO GRZEJNIKA 1:25



22KV-600/800 — Grzejnik płytowy zaworowy zasilany od dołu COSMO (typ; wysokość w mm; długość w mm) z fabryczną nastawą wstępną oraz głowicą termostatyczną

— — centralne ogrzewanie rozprzewadzenia w posadzce (zasilanie + powrót)

2xpe16 — opis przewodu z rur PE-RT/PE-Xc (zasilanie + powrót)

Uwaga: Nieopisane przewody — 2xpe16

Uwaga: Istniejącą instalację należy zdemontować do punktu włączenia

Pco — pion centralnego ogrzewania (zasilanie + powrót)

UWAGA!
 1.) PRZEPUSTY INSTALACYJNE W ELEM. ODDZIELENIA POŻAROWEGO, A TAKŻE PRZEPUSTY INSTALACYJNE O ŚREDNICY POWYŻEJ 4 cm W ŚCIANACH I STROPACH, DLA KTÓRYCH JEST WYMAGANA KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ CO NAJMNIEJ EI 60 LUB REI 60, POWINNY MIEĆ MINIMUM KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ (EI) TYCH ELEMENTÓW.
 2.) W NAJWYŻSZYCH PUNKTACH INSTALACJI C.O. ZAMONTOWAĆ AUTOMATYCZNE ODPOWIETRZNIKI.
 3.) MONTAŻ RUR ZGODNIE Z WYMAGANIAMI I ZALECENIAMI PRODUCENTA
 4.) DOPUSZCZA SIĘ ZAMIANĘ PRODUCENTA ZAPROJEKTOWANYCH GRZEJNIKÓW PRZY ZACHOWANIU TYPU, WYMIARÓW I MOCY GRZEWCZEJ.

Jednostka projektowa: Studio PROJEKT Piotr Rutowicz 25-624 Kielce, ul. Mieszka I 75, tel. 573-015-966, e-mail: studio@instalacje-sanitarne.com NIP: 657-186-87-46, REGON: 292506641			
Temat: PROJEKT ZAMIENNY DOTYCZĄCY DOKUMENTACJI OBJEJĘTY POZWOLENIEM NA BUDOWĘ NR 368/2018/MRG Z DNIA 12 WRZEŚNIA 2018r „PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ RATUŠZA W MRĄGOWIE NA POTRZEBY MUZEUM.” POLEGAJĄCY NA DOSTOSOWANIU ISTNIEJĄCEJ DOKUMENTACJI DO POTRZEB INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (PARTER) ORAZ POMIESZCZEŃ ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH (PIĘTRO).			
Lokalizacja: ul. Ratuszowa 5, 11-700 Mrągowo Oznaczenia geodezyjne: 95/2, obręb: 05 jedn. ewid.: 281001_1 Mrągowo			
Inwestor: Gmina Miasto Mrągowo ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo			
Branża: SANITARNA	Stadium: PROJEKT BUDOWLANY		
Projektant: mgr inż. Piotr Rutowicz Upr.bud. nr SWK/0271/PBS/15 do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń	Sprawdzający:		
Podpis:	Podpis:		
Nazwa rysunku: INSTALACJA GRZEWCZA-RZUT PRZYZIEMIA			
Data: 16.05.2021	Format: A3	Skala: 1:50	Numer rysunku: S04
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - reprodukcja bez zgody autorów zabroniona			