



— rura c.o. - zasilanie
- - - rura c.o. - powrót

dn 18 (A) - rura KAN STEEL Dzew=18mm Dzew=15,6mm
dn 22 (A) - rura KAN STEEL Dzew=22mm Dzew=19mm
dn 28 (A) - rura KAN STEEL Dzew=28mm Dzew=25mm
dn 35 (A) - rura KAN STEEL Dzew=35mm Dzew=32mm
dn 42 (A) - rura KAN STEEL Dzew=42mm Dzew=39mm
dn 54 (A) - rura KAN STEEL Dzew=54mm Dzew=51mm

CV22-90 0,500 m - oznaczenie typu grzejnika Ventil Compact ilość płyt/wysokość/długość
689 W n 2 moc grzejnika/nastawa

(CO1)(CO2)(CO3)(CO4)(CO5)(CO6)(CO7)(CO8)(CO9) - piony centralnego ogrzewania

		Usługi Projektowe mgr inż. Tomasz Wrzosek os. Mazurskie 22/13, 11-700 Mrągowo NIP 742 189 92 72 tel. +48 691 165 624 e-mail: tomaszwrzosek@interia.pl	
Temat:			
Projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Roosevelta 31 w Mrągowie.			
Adres:			
ul. Franklina Delano Roosevelta 31, 11-700 Mrągowo			
Inwestor:			
TBS Karo Sp. z o.o. ul. Kopernika 11 11-700 Mrągowo			
Projektant:	nr uprawnień:		Podpis:
mgr inż. Tomasz Wrzosek	WAM/0062/POOS/13 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych		
Sprawdzający:	MAZ/0155/POOS/09 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych		
mgr inż. Maciej Saczuk			
Asystent Projektanta:			Podpis:
mgr inż. Michał Haczykowski			
Nazwa rysunku:			
Instalacja C.O. - rzut piwnicy i rozwinięcie pionów			
Branża:	Skala rys.:	Data.:	Nr rys.:
sanitarna	1:100	08.2021 r.	SAN_01