



LEGENDA	
	- czujka optyczna dymu z izolatorem zwarc
	- czujka temperatury
	- ręczny ostrzegacz pożarowy
	- sygnalizator akustyczny
	- element kontrolno-sterujący
1/01/23	- numer strefy pożarowej/numer pętli dozorowej / nr elementu w pętli dozorowej
	- wentylator oddymiający dachowy
	- puszka połączeniowa PIP
CSP	- Centrala Sygnalizacji Alarmu Pożarowego - CSP

YnTKSYekw 1x2x0,8mm - przewód pętlowy  
HDGs 1,5mm2 PH90

<b>TRAF</b> <b>JAN CHOJECKI</b> 10-693 OLSZTYN ul. Zaruskiego 21 tel/fax: (0-89) 542 54 23 e-mail: biuro@traf.olsztyn.pl	
OPRACOWANIE	Instalacja systemu sygnalizacji pożaru SAP.
ADRES BUDOWY	11-700 Mragowo, ul. Królewiecka 34
INWESTOR	Gmina Miasto Mragowo
ADRES	11-700 Mragowo, ul. Królewiecka 60A
AUTORZY OPRACOWANIA	podpisy
Projektant: mgr inż. Jan Chojcecki Upraw. bud. 0130/96/U	
Opracował: mgr inż. Robert Olech Asystent projektanta	
Sprawdzający: inż. Benedykt Rogala Upraw. bud. 0570/97/U	
SCHEMAT BLOKOWY	SAP-1
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	11.2015r SKALA FIX