

Znak: OPZ.271.11.2016

Mrągowo, 20.09.2016r.

Dot. przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa boiska – dolnej płyty na terenie Stadionu Miejskiego w Mrągowie”.

ZAWIADOMIENIE

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164) informuje o zapytaniu, skierowanym przez Wykonawcę:

Zapytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że warstwy konstrukcyjne boiska wymienione w przedmiarze w rozdziale 5, przyjęte zgodnie z projektem wykonawczym, są poprawne i takie należy wycenić w ofercie.

Odpowiedź:

W wycenie należy uwzględnić wykonanie warstw konstrukcyjnych boiska zgodnie z projektem wykonawczym:

- warstwa odsączająca z piasku lub pospółki o gr. 10 cm,
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm) o gr. 10 cm,
- warstwa klinująca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5 mm) o gr. 5 cm,
- warstwa wyrównująca z mialu kamiennego (fr. 0-4 mm) o gr. 4 cm.

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) zmienia:

1. SIWZ Nr OPZ.271.11.2016 dział XIV ust. 4 następująco:

Kopertę (opakowanie) należy oznakować następująco:

OFERTA PRZETARGOWA

Przebudowa boiska - dolnej płyty na terenie Stadionu Miejskiego w Mrągowie

uwaga: NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 26.09.2016 r. godz. 11:00.

2. SIWZ Nr OPZ.271.11.2016 dział XIV ust. 5 następująco:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego Urzędzie Miejskim w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo do dnia 26.09.2016 r. do godz. 10:30.

3. SIWZ Nr OPZ.271.11.2016 dział XIV ust. 5 następująco:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.09.2016 r. godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo

M.K.



Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Tomasz Wukowicz
ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA