

Znak: BIM.7013.94.2026

Mrągowo, dnia 27.05.2026 r.

Dotyczy: zapytania ofertowego na: „Zakup oraz dostawa urządzenia do dezynfekcji ujęć wody”.

Zamawiający udziela wyjaśnień na zadane pytanie dotyczące treści zapytania ofertowego:

Pytanie 1

Zamawiający wskazał w rozdziale „Opis przedmiotu Zapytania ofertowego” maksymalną wydajność i ciśnienie pracy urządzenia, czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne, którego maksymalna wydajność i ciśnienie wynosi: 6,2 l/h oraz 8 bar?

Odpowiedź 1

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne w zakresie wydajności i ciśnienia, pod warunkiem zapewnienia wymaganej funkcjonalności.

z up. BURMISTRZA

Kamil Turkowski
ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA