


LEGENDA	
	- czujka optyczna dymu z izolatorem zwarc
	- czujka temperatury
	- ręczny ostrzegacz pożarowy
	- sygnalizator akustyczny
	- element kontrolno-sterujący
1/01/23 - numer strefy pożarowej/numer pętli dozoru / nr elementu w pętli dozoru	
	- wentylator oddymiający dachowy
	- puszka połączeniowa PIP
	- Centrala Sygnalizacji Alarmu Pożarowego - CSP
— YnTKSYekw 1x2x0,8mm - przewód pętlowy	
— HDGs 1,5mm ² PH90	
	SCIANY ISTNIEJĄCE
	SCIANY DO WYMIANY
	PROJEKT SCIANKI DZIAŁOWEJ
	ISTNIEJĄCE OTWORY DO ZAMUROWANIA
	DO WYBURZENIA

TRAF
JAN CHOJECKI

10-693 OLSZTYN
ul. Zaruckiego 21
tel/fax: (0-89) 542 54 23
e-mail: biuro@traf.olsztyn.pl

OPRACOWANIE	Instalacja systemu sygnalizacji pożaru SAP.	
ADRES BUDOWY INWESTOR ADRES	11-700 Mragowo, ul. Królewska 34 Gmina Miasto Mragowo 11-700 Mragowo, ul. Królewska 60A	
AUTORZY OPRACOWANIA		podpis
Projektant: mgr inż. Jan Chojewski Upraw. bud. 0130/96/U		
Opracował: mgr inż. Robert Olech Asystent projektanta		
Sprawdzający: inż. Benedykt Rogala Upraw. bud. 0570/97/U		
RZUT PIWNIC		SAP-2
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY	11.2015r	SKALA 1:100

YnTKSYekw 1x2x0,8mm
powrót pętli na Parter
do elementu 1/15/04

YnTKSYekw 1x2x0,8mm
przyjście pętli z Parteru
z elementu 1/06/03