



Mrągowo, dnia 22-01-2016r

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. z o.o.

os. Mazurskie 1A, 11-700 Mrągowo

tel. 89 742 61 11, fax. 89 741 86 21

Bank Millennium 87 1160 2202 0000 0000 6193 6648

NIP 742 13 75 296, REGON 510426218

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy

KRS 0000181669, Kapitał zakładowy 13.374.950,00zł

Biuro Projektów „BPBW” Sp. z o.o.
ul. Głowackiego 28
10-448 Olsztyn

Znak: ZWiK -.....295.....(016)

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA
do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla nieruchomości położonej
przy ulicy Kolejowej w Mrągowie.

Na podstawie § 10 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Mrągowo (Dz.Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 138, poz.1916) oraz w związku z wnioskiem z dnia 16-01-2016r Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. o.o. w Mrągowie informuje, że dostawę wody oraz odprowadzanie ścieków dla nieruchomości położonej przy ul. Kolejowej w Mrągowie działka geodezyjna nr 321 obręb 6 należy projektować według następujących zasad:

I. TECHNICZNE WARUNKI PRZYŁĄCZENIA:

1. Miejsce włączenia wody jest istniejący wodociąg przy ul. Kolejowej z rur DN 80 mm. Ciśnienie w sieci wodociągowej w rejonie miejsca włączenia wynosi około 0.26 MPa.
2. Do budowy przyłącza wodociągowego zaleca się stosowanie rur PEHD odpowiednio oznakowanych taśmą ostrzegawczą - lokalizacyjną oraz zasuw klinowych z miękkim uszczelnieniem;
3. Miejsce włączenia do kanalizacji sanitarnej jest istniejąca sieć kanalizacyjna DN 250 mm w ul. Kolejowej.
4. Do budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej zaleca się stosowania rur PVC o średnicy minimum 160 mm a sieci 200 mm.

II. PARAMETRY TECHNICZNE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO ORAZ KANALIZACYJNEGO.

1. Na przyłączy kanalizacyjnym należy zaprojektować studnię rewizyjną (inspekcyjną) na terenie posesji w odległości ok. 1m od linii regulacyjnej ulicy;
2. Kanalizowanie piwnic wymaga zainstalowania urządzeń przeciwzalewowych na instalacji wewnętrznej. Piony instalacji kanalizacyjnej powinny być wentylowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
3. Wodomierz projektować na konsoli. Lokalizować go za pierwszą zewnętrzną ścianą w piwnicy lub na parterze budynku, w odległości maksymalnie 1,5m od

zewnątrznej ściany budynku, w miejscu wydzielonym, suchym, łatwo dostępnym, zabezpieczonym przed zalaniem wodą, działaniem mrozu oraz możliwością uszkodzenia. Za zestawem wodomierzowym przewidzieć stosowne zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w sieci, wynikające z normy PN-EN 1717:2002.

4. Maksymalny dopuszczalny ładunek zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach nie powinien przekraczać parametrów określonych w Rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136 poz. 964 z dnia 28 lipca 2006r).

III. INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE.

1. Budowa przyłączy wymaga sporządzenia dokumentacji projektowej składającej się planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.
2. Dokumentacja projektowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych podlega uzgodnieniu w fazie projektu budowlanego, a dla obiektów bardziej złożonych i skomplikowanych (tj. sieci, pompowni, zbiorników) w fazie projektu wykonawczego.
3. Uzgodnienie projektu dotyczy:
 - 1) zgodności projektu z wydanymi warunkami technicznymi,
 - 2) zgodności projektu z przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej,
 - 3) zgodności zawartych w nim rozwiązań projektowych z wymaganiami Spółki.
4. Termin ważności uzgodnień jest związany z ważnością uzgadnianej dokumentacji lub pozwolenia na budowę.
5. Jeden egzemplarz uzgodnionej dokumentacji pozostaje w Spółce;
6. Wybudowane przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne pozostanie własnością Odbiorcy. Przyłącza będące w posiadaniu Spółki będą utrzymywane przez ZWIK;
7. Zgodnie z § 7 Regulaminu przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej nastąpi na podstawie umowy o przyłączeniu i po spełnieniu niniejszych technicznych warunków przyłączenia;
8. Włączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej nastąpi po odbiorze końcowym stwierdzającym sprawność techniczną wybudowanych przyłączy;
9. Warunki dostawy wody i odprowadzania ścieków z przyłączonej nieruchomości określi umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Do zawarcia umowy niezbędny jest dokument stwierdzający własność nieruchomości. W przypadku współwłasności umowa może zostać zawarta z właścicielem lub współwłaścicielami posiadającymi łącznie powyżej 50% udziałów;

Do wiadomości:

- 1) Urząd Miejski w Mragowie
- 2) a/a

DYREKTOR ZARZĄDU SPÓŁKI

mgr inż. Andrzej Wołosz