

	Ściany		Okna			okna i przegrody wewn.			Inne		
	pow.	K	pow	wsp.udz	b	pow.	K	Tz	jawne	utajone	
NE						40.02	1.1	32	6160	3280	od ludzi
E	43.56	1.51	13.44	0.69	0.9	32.17	3	30			od urz.
SE						7.35	5	30	2940	-----	od ośw.
S						156	1.8	30	147	-----	pow. pom.
SW									3.48	-----	wys. pom.
W	34.9	1.51	22.1	0.75	0.9				1600	-----	ilość pow.
NW									63	-----	iz
N	2.12	1.51	4.48	0.69	0.9				47	-----	iw
SD									24	10	Tw i Δt
nazwa pom. 6 - Sala wielofunkcyjna									1	-----	wsp zw.
	Ściany		Okna			okna i przegrody wewn.			Inne		
	pow.	K	pow	wsp.udz	b	pow.	K	Tz	jawne	utajone	
NE						29.4	1.1	32	154	82	od ludzi
E	3.675	0.23	7.875	0.9	0.9	14.85	1.7	30	200		od urz.
SE						12.6	3	30	250	-----	od ośw.
S	2.1	0.23	13.65	0.9	0.9	3.15	5	30	11.7	-----	pow. pom.
SW									3.22	-----	wys. pom.
W	3.675	0.23	7.875	0.9	0.9				40	-----	ilość pow.
NW									63	-----	iz
N									47	-----	iw
SD	14.85	0.18							24	10	Tw i Δt
nazwa pom. 102-pom. administratora									1	-----	wsp zw.
	Ściany		Okna			okna i przegrody wewn.			Inne		
	pow.	K	pow	wsp.udz	b	pow.	K	Tz	jawne	utajone	
NE						5.32	1.1	32	154	82	od ludzi
E	13.93	1.51	5.32	0.69	0.9	42.35	3	30	300		od urz.
SE						2.1	5	30	320	-----	od ośw.
S						39.6	1.8	30	16	-----	pow. pom.
SW									3.22	-----	wys. pom.
W									80	-----	ilość pow.
NW									63	-----	iz
N									47	-----	iw
SD									24	10	Tw i Δt
nazwa pom. 105-pom.biurowe 2 os.									1	-----	wsp zw.
	Ściany		Okna			okna i przegrody wewn.			Inne		
	pow.	K	pow	wsp.udz	b	pow.	K	Tz	jawne	utajone	
NE						2.66	1.1	32	0	0	od ludzi
E	5.39	1.51	2.66	0.69	0.9	31.15	3	30	3000		od urz.
SE						2.1	5	30	130	-----	od ośw.
S						16.56	1.8	30	6.5	-----	pow. pom.
SW									3.22	-----	wys. pom.
W									30	-----	ilość pow.
NW									63	-----	iz
N									47	-----	iw
SD									24	10	Tw i Δt
nazwa pom. 106-serwerownia									1	-----	wsp zw.
	Ściany		Okna			okna i przegrody wewn.			Inne		
	pow.	K	pow	wsp.udz	b	pow.	K	Tz	jawne	utajone	
NE						7.98	1.1	32	1540	820	od ludzi
E	15.68	1.51	5.32	0.69	0.9	39.9	3	30	500		od urz.
SE						3.15	5	30	660	-----	od ośw.
S						75.6	1.8	30	33	-----	pow. pom.
SW									3.22	-----	wys. pom.
W									400	-----	ilość pow.
NW									63	-----	iz
N	22.05	1.51	2.66	0.69	0.9				47	-----	iw
SD									24	10	Tw i Δt
nazwa pom. 109-pokój spotkań stowarzyszeń									1	-----	wsp zw.
	Ściany		Okna			okna i przegrody wewn.			Inne		
	pow.	K	pow	wsp.udz	b	pow.	K	Tz	jawne	utajone	
NE						5.32	1.1	32	154	82	od ludzi
E						42	3	30	300		od urz.
SE						4.2	5	30	350	-----	od ośw.
S						40.42	1.8	30	17.5	-----	pow. pom.
SW									3.22	-----	wys. pom.
W	16.45	1.51	5.32	0.69	0.9				80	-----	ilość pow.
NW									63	-----	iz
N									47	-----	iw
SD									24	10	Tw i Δt
nazwa pom. 110-pom. biurowe 2 os.									1	-----	wsp zw.

	Ściany		Okna			okna i przegrody wewn.			Inne		
	pow.	K	pow	wsp.udz	b	pow.	K	Tz	jawne	utajone	
NE						7.98	1.1	32	770	410	od ludzi
E						33.95	3	30	300		od urz.
SE						2.1	5	30	420	-----	od ośw.
S						51.6	1.8	30	21	-----	pow. pom.
SW									3.22	-----	wys. pom.
W	15.68	1.51	5.32	0.69	0.9				200	-----	ilość pow.
NW									63	-----	iz
N	15.05	1.51	2.66	0.69	0.9				47	-----	iw
SD									24	10	Tw i Δt
nazwa pom. 111-biuro/pok. trenera									1	-----	wsp zw.
	Ściany		Okna			okna i przegrody wewn.			Inne		
	pow.	K	pow	wsp.udz	b	pow.	K	Tz	jawne	utajone	
NE						5.32	1.1	32	154	82	od ludzi
E						52.5	3	30	300		od urz.
SE						2.1	5	30	440	-----	od ośw.
S						49.28	1.8	30	22	-----	pow. pom.
SW									3.22	-----	wys. pom.
W	15.4	1.51	5.32	0.69	0.9				80	-----	ilość pow.
NW									63	-----	iz
N									47	-----	iw
SD									24	10	Tw i Δt
nazwa pom. 113-pom. biurowe 2 os.									1	-----	wsp zw.
	Ściany		Okna			okna i przegrody wewn.			Inne		
	pow.	K	pow	wsp.udz	b	pow.	K	Tz	jawne	utajone	
NE						5.32	1.1	32	77	41	od ludzi
E						32.2	3	30	150		od urz.
SE						2.1	5	30	230	-----	od ośw.
S						23.76	1.8	30	11.5	-----	pow. pom.
SW									3.22	-----	wys. pom.
W	18.9	1.51	5.32	0.69	0.9				60	-----	ilość pow.
NW									63	-----	iz
N									47	-----	iw
SD									24	10	Tw i Δt
nazwa pom. 114-pom. biurowe 1 os.									1	-----	wsp zw.
	Ściany		Okna			okna i przegrody wewn.			Inne		
	pow.	K	pow	wsp.udz	b	pow.	K	Tz	jawne	utajone	
NE						30.16	1.1	32	231	123	od ludzi
E			7.83	0.9	0.9	14.85	1.7	30	450		od urz.
SE						13.85	3	30	250	-----	od ośw.
S	15.95	0.23	14.5	0.9	0.9	2.1	5	30	12.5	-----	pow. pom.
SW									3.22	-----	wys. pom.
W			7.83	0.9	0.9				60	-----	ilość pow.
NW									63	-----	iz
N									47	-----	iw
SD	14.85	0.18							24	10	Tw i Δt
nazwa pom. 202-pom. biurowe									1	-----	wsp zw.